

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	DYJ30701288
Název opatření v plánu povodí	Litenčice, Strabenice - čištění odpadních vod (DYJ207252)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	288
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	DYJ
ID vodního útvaru	DYJ_0680
Název vodního útvaru	Litava (Cézava) od pramene po Litenčický potok včetně
HMWB	Ne
Kraj	Zlínský
Obec	Litenčice
Katastrální území	Litenčice, Strabenice
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-554265; -553427
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1164585; -1165984
Říční kilometr	3
Program opatření	Ano
Typ opatření	Základní
Podtyp opatření	
Typ listu opatření	A
Vliv 1	Zdroje znečištění - vypouštění komunálních odpadních vod (z komunálních ČOV nebo přímé vypouštění)
Vliv 2	
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	Všeobecně fyzikálně chemické složky: kyslíkové poměry
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	Všeobecně fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - dusík
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	Všeobecně fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	Biologie: makrozoobentos
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	Biologie: fytozobentos
Nositel opatření	Městys Litenčice
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	
Financování z fondů EU	
Možné překážky	
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
Lokalizace vlivu: ID vypouštění	524681; 7203-755753-00287431-3/1

Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovatelnosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím
Parametry opatření	
Popis opatření	<p>S ohledem na technický stav stávající kanalizace v obci Litenčice zůstane tato využita jen pro odvádění dešťových vod; i pro tuto funkci je však nutno opravit, doplnit (revizní šachty, uliční vpusti). Pro odvádění splaškových OV se navrhuje nová splašková kanalizace (v celém rozsahu zastavěného území obce) ukončená západně pod obcí mechanicko-biologickou ČOV, dimenzovanou pro 450 EO – umístění na pravém břehu Litenčického potoka, který je rovněž recipientem vyčištěných OV. Splaškové OV z východní části intravilánu obce (povodí Litavy) jsou podchyceny malou čerpací stanicí a přečerpány do západní části splaškové sítě. S ohledem na technický stav stávající kanalizace v obci Strabenice a skutečnost, že součástí stávající sítě je zatrubněný potok, bude stávající kanalizace dále využita pouze pro odvádění dešťových vod i pro tuto funkci je však nutno kanalizaci opravit, doplnit lomové šachty, vpusti. Na odvádění splaškových OV se navrhuje nová síť splaškové kanalizace v celém rozsahu zastavěného území obce, ukončená západně pod obcí v mechanicko-biologické ČOV, dimenzované pro cca 100 EO. Recipientem vyčištěných OV je Strabenický potok, který po cca 200 m ústí do Litavky.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ne
Ukazatel zlepšení 1	Fosfor celkový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,214
LO po realizaci opatření	0,123
Ukazatel zlepšení 2	Dusík amoniakální
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,701
LO po realizaci opatření	0,223
Ukazatel zlepšení 3	Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	4,249
LO před realizací opatření	0,850
Ukazatel zlepšení 4	Fytobentos

Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Ukazatel zlepšení 5	Makrozoobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Ukazatel zlepšení 6	
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	