

## List opatření

Název opatření:	Horní Heřmanice, Třebíčsko - dostavba a rekonstrukce vodovodů a kanalizací - 1 Horní Heřmanice - dostavba a rekonstrukce ČOV (DY100315)	ID	DYJ207017
Vliv:	bodove zdroje znečištění	Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	DYJ

### Vazba na územní jednotky:

Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru
590631	Horní Heřmanice	Horní Heřmanice	DYJ_1030
Kraj:	VYS	ORP:	Třebíč

### Seznam vypouštění dotčených opatření:

ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
515491	VAS Třebíč - Horní Heřmanice ČOV	Heřmanický p.	2,2	-646081	-1140346

### Popis opatření

Projektová dokumentace stavby Horní Heřmanice – splašková kanalizace a ČOV, řeší výstavbu splaš. kanalizace a ČOV. Stoky splaš. kanalizace jsou navrženy z trub hladkých silnostěnných PP SN 12 DN 250 mm. Revizní šachty jsou navrženy betonové prefabrikované. Na konci stoky B je navržena čerpací stanice OV odkud jsou odpadní vody přečerpávány do koncové šachty stoky A. Výtlačné potrubí je navrženo v délce 150,93 m. ČS 1 je navržena betonová prefabrikovaná. Jedná se o mokrou jímku osazenou dvěma čerpadly. ČS 2 bude provedena z betonových prefabrikátů a osazena zařízením STAR 270. Dále je navržena typizovaná ČOV ENVIPUR BC150. Pro separaci písku je před objektem ČOV navržena šachta s prohloubeným dnem.

### Parametry:

Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:	150
Investiční náklady (mil.Kč):	4,2	Způsob financování:	Dotace + kofinancování
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:	
Předp. datum dokončení opatření:	2018	Poznámka:	
Nositel opatření:	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč		
Provozovatel:	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč		