

List opatření					
Název opatření:	Archlebov, Kanalizace a ČOV Archlebov	ID	DYJ207069		
Vliv:	bodove zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	DYJ		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
586030	Archlebov	Archlebov	DYJ_1220		
Kraj:	JMK	ORP:	Kyjov		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
524241	INSTA CZ - Obec Archlebov - VK	Spálený p.	16	-571252	-1181194
Popis opatření					
<p>Je navrženo dobudování stávající jednotné kanalizace, která bude zakončena mechanicko-biologickou ČOV. Na kanalizaci jsou navrženy dvě čerpací stanice a jedna odlehčovací komora. Výtlačky jsou profilu DN 100 a 110, délek 137,5 m a 300 m.". A jako Provozovatele dát INSTA Ivanovice.</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:	913		
Investiční náklady (mil.Kč):	37.1	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Archlebov				
Provozovatel:	Obec Archlebov				