

List opatření					
Název opatření:	Žarošice, Kanalizace a ČOV Žarošice	ID	DYJ207070		
Vliv:	bodove zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	DYJ		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
586790	Žarošice	Žarošice	DYJ_1220		
Kraj:	JMK	ORP:	Kyjov		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
523971	VaK Hodonín - Žarošice (V1-V14)	Zdravá voda	1.5	-573854	-1180913
Popis opatření					
<p>Navrhuje se rekonstrukce starších úseků stávajících stok, je navrhována čistírna odpadních vod, klasická mechanicko-biologická.</p> <p>SO 01 - KANALIZACE - kanalizační potrubí je navrženo z PP SN 10, DN 300 - DN 600 o celkové délce 5 193,65 m.</p> <p>SO 03 - ČOV - mechanicko-biologická.</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:	877		
Investiční náklady (mil.Kč):	70.0	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Žarošice				
Provozovatel:	Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.				