

List opatření					
Název opatření:	Netín, Netín - výstavba kanalizace a ČOV	ID	DYJ207075		
Vliv:	bodove zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	DYJ		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
596183	Netín	Netín	DYJ_0990		
Kraj:	VYS	ORP:	Velké Meziříčí		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
540291	VAS Žďár nad Sázavou - Netín VK	Zátoky	5,4	-642796	-1131309
Popis opatření					
<p>Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina pro výhledové období uvažuje s koncepcí:  Současný technický stav kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v Netíně s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. V Netíně bude vybudována nová centrální čistírna odpadních vod, která bude vybudována na západním okraji obce. Vyústění odpadu z ČOV bude do potoka, který se vlévá do rybníka Křenčák, mimo povodí vodárenské nádrže Mostišť. Do ČOV budou svedeny i odpadní vody z obce Zadní Zhořec.</p> <p>Opatření se nachází v povodí vodárenské nádrže Mostišť a musí být v souladu s listy opatření typu B "DYJ203105 - Odstranění komunálního znečištění v povodí VN Mostišť" a "DYJ203109 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí vodárenských nádrží".</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	275	Navrhovaná kapacita ČOV:	800		
Investiční náklady (mil.Kč):	32,0	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Nezahájeno	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Netín				
Provozovatel:	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Žďár n.S.				