

List opatření					
Název opatření:	Telč, ČOV Telč - intenzifikace kalové koncovky			ID	DYJ207080
Vliv:	bodove zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	DYJ
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)		ID vodního útvaru	
588024	Telč	Telč		DYJ_0010	
Kraj:	VYS	ORP:	Telč		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
511961	VAS Jihlava - Telč ČOV	Telčský p.	1,3	-681434	-1153676
Popis opatření					
<p>Na ČOV Telč bude provedena intenzifikace kalové koncovky pomocí aerace kalových nádrží</p> <p>Opatření se nachází v povodí koupací oblasti VN Vranov a musí být v souladu s listem opatření typu B "DYJ204001 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod".</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:	8000		
Investiční náklady (mil.Kč):	3,0	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Nezahájeno	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2018	Poznámka:			
Nositel opatření:	Město Telč				
Provozovatel:	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava				