

List opatření					
Název opatření:	Nové Město na Moravě, Splašková kanalizace Petrovice	ID	DYJ207084		
Vliv:	bodove zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	DYJ		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
596230	Nové Město na Moravě	Petrovice u Nového Města na Mor	DYJ_0390		
Kraj:	VYS	ORP:	Nové Město na Moravě		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
512061	VAS Žďár nad Sázavou - Nové Město na Mor. ČOV	Bobrůvka (Loučka)	52,8	-632455	-1117395
Popis opatření					
<p>V obci Petrovice bude vybudována splašková kanalizace. Odpadní vody budou odváděny na ČOV Nové Město na Moravě. Tato čistírna je dostatečně kapacitní a není nutná její intenzifikace ani po navýšení objemu odpadních vod, které vznikne napojením Petrovic. Splaškové vody budou svedeny do místa navrhované ČS. Následně budou čerpány do šachty na stávající kmenové stoce v Novém Městě na Moravě. Celková délka navržených stok splaškové kanalizace profilu DN 200-300 je 1 879,2 m. Objekt ČS je navržen v blízkosti vodoteče – bezejmenného pravostranného přítoku vodoteče Bobrůvka. Výtlačk k ČOV je navržen DN 90 délky 822,5 m.</p> <p>Opatření se nachází v povodí koupací oblasti VN Brno a musí být v souladu s listem opatření typu B "DYJ204001 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod".</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	207	Navrhovaná kapacita ČOV:	18700		
Investiční náklady (mil.Kč):	13,0	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016	Poznámka:			
Nositel opatření:	Město Nové Město na Moravě				
Provozovatel:	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Žďár n.S.				