

List opatření					
Název opatření:	Stránecká Zhoř a Kochánov, Splašková kanalizace Stránecká Zhoř (DY100157)	ID	DYJ207087		
Vliv:	bodove zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	DYJ		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
596817	Stránecká Zhoř	Stránecká Zhoř	DYJ_1020		
596817	Stránecká Zhoř	Kochánov	DYJ_1020		
Kraj:	VYS	ORP:	Velké Meziříčí		
Seznam vypouštění dotčených opatřením:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
514002	VAS Žďár nad Sázavou - Měřín ČOV	Balinka	0,5	-646655	-1133937
514231	VAS Žďár nad Sázavou-Stránecká Zhoř VK	Balinka	15	-645230	-1135104
Popis opatření					
<p>V obci Stránecká Zhoř bude vybudovaná nová splašková kanalizace. Tato má být napojena na ČOV Měřín. Vzhledem k připojení dalších obcí a místní části, je nutné na ČOV Měřín vystrojit druhou (v současné době nevyužívanou) biologickou linku ČOV. Splaškové vody u obce Stránecká Zhoř (450 obyv.) budou z ČS1 výtlačkem V1 dopraveny do objektu mechanického předčištění stávající ČOV Měřín. Další výtlač navrženy v obci, označený jako V3 z ČS3, je zaústěn do výtlačku V1. Výtlačkem V3 jsou dopravovány splaškové vody z druhého povodí obce Stránecká Zhoř.</p> <p>Profil potrubí je navržen DN 200 a 250, výtlačky PE 100. Celková délka navrhované kanalizace je 5 481,5 m. Z toho gravitační stoky jsou celkové délky 2 568,5 m, výtlačky V1 a V3 celkem 2 863 m.</p> <p>V obci Kochánov (130 obyv.) jsou splaškové vody svedeny do ČS2, odtud čerpány výtlačkem V2 do výtlačku V1 vedeného z obce Stránecká Zhoř na ČOV Měřín.</p> <p>Profil potrubí je navržen DN 200 a 250, výtlač PE 100. Celková délka navrhované gravitační kanalizace je 1 031,5 m, výtlač V2 je délky 1 245,5 m.</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	370	Navrhovaná kapacita ČOV:	2150		
Investiční náklady (mil.Kč):	32,0	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2017	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Stránecká Zhoř				
Provozovatel:	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Žďár n.S.				