

## List opatření

Název opatření:	Dolní Věstonice a Horní Věstonice, Kanalizace a ČOV Věstonice - likvidace odpadních vod	ID	DYJ207100
Vliv:	bodove zdroje znečištění	Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	DYJ

### Vazba na územní jednotky:

Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru
584436	Dolní Věstonice	Dolní Věstonice	DYJ_1205_J
584479	Horní Věstonice	Horní Věstonice	DYJ_1205_J
Kraj:	JMK	ORP:	Mikulov

### Seznam vypouštění dotčených opatření:

ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y

### Popis opatření

Řeší se nová souvislá splašková kanalizace obcí Dolní Věstonice a Horní Věstonice a čistírna odpadních vod. Odkanalizování je řešeno kombinovaným způsobem a to gravitačně a načerpáváním, na kanalizační síti bude vybudováno celkem 5 čerpacích stanic. Trubní gravitační kanalizace je navržena z plastových trub DN 250 a 300 mm, výtlačky DN 75 a 90 mm. Celková délka navržené stokové splaškové sítě je 10 209,5 m, z toho:  
Dolní Věstonice: stoky celkem 3 434 m a výtlačky celkem 1 011,5 m.  
Horní Věstonice: stoky celkem 5 043,5m a výtlačky celkem 720,5 m.  
Pro čištění odpadních vod je navržena mechanicko-biologická čistírna s chemickým srážením fosforu a s terciárním dočištěním na mikrosítu.

### Parametry:

Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:	2500
Investiční náklady (mil.Kč):	151,4	Způsob financování:	Dotace + kofinancování
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:	
Předp. datum dokončení opatření:	2016	Poznámka:	
Nositel opatření:	Zájmové sdružení obcí VAK Znojensko		
Provozovatel:	DSO Věstonice		