

List opatření					
Název opatření:	Urbanov, ČOV a kanalizace Urbanov			ID	DYJ207121
Vliv:	bodove zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	DYJ
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)		ID vodního útvaru	
588067	Urbanov	Urbanov		DYJ_0010	
Kraj:	VYS	ORP:	Telč		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
Popis opatření					
<p>Odpadní vody z jednotné splaškové kanalizace jsou odváděny na centrální ČOV po předchozím odlehčení vod dešťových na OK 1. ČOV je navržena jako šterbinová nádrž s následným čištěním odpadních vod na dvou biologických rybnících řazených za sebou.</p> <p>Opatření se nachází v povodí vodárenské nádrže Znojmo a koupací oblastí VN Vranov. Vzhledem k tomu musí být v souladu s listy opatření typu B "DYJ203109 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí vodárenských nádrží" a "DYJ204001 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod"</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:	250		
Investiční náklady (mil.Kč):	20,0	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2017	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Urbanov				
Provozovatel:	Obec Urbanov				