

List opatření					
Název opatření:	Březí nad Oslavou, Splašková kanalizace a ČOV v Březí nad Oslavou	ID	DYJ207134		
Vliv:	bodove zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	DYJ		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
595357	Březí nad Oslavou	Březí u Osové Bítýšky	DYJ_0400		
Kraj:	VYS	ORP:	Velké Meziříčí		
Seznam vypouštění dotčených opatřením:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
Popis opatření					
<p>Řeší se odvedení odpadních vod z obce Březí gravitační oddílnou splaškovou kanalizací, s nátokem splaškových vod na čerpací jímku v mechanicko-biologické ČOV. Projektovaná kapacita ČOV je 350 EO. Celková délka navržené kanalizace je 2 331 m. Profil stok je DN 250.</p> <p>Opatření se nachází v povodí vodárenské nádrže Mostiště a koupací oblastí VN Brno. Vzhledem k tomu musí být v souladu s listy opatření typu B "DYJ203102 - Odstranění komunálního znečištění v povodí VN Hubenov", "DYJ203109 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí vodárenských nádrží" a "DYJ204001 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod".</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:	350		
Investiční náklady (mil.Kč):	21,0	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2020	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Březí nad Oslavou				
Provozovatel:	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Žďár nad Sázavou				