

List opatření					
Název opatření:	Terezín, Výstavba ČOV Terezín	ID	DYJ207154		
Vliv:	bodove zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	DYJ		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
584568	Terezín	Terezín	DYJ_1230		
Kraj:	JMK	ORP:	Hodonín		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
516601	VaK Hodonín - Terezín V1.V2	Čejčský p.	1.4	-577044	-1189709
Popis opatření					
<p>Řeší se dobudování stávající kanalizační sítě v rámci jednotného systému v obci Terezín, a odvedení odpadních vod na navrhovanou mechanicko-biologickou ČOV, kapacity 473 EO. Na jednotné kanalizaci jsou navrženy 3 odlehčovací komory. Stoky jednotné kanalizace jsou navrženy profilu DN 250 a 300 o celkové délce 1 230,9 m. Výtlak má profil DN 75. ČOV je navržena typu OMS Walter, vyčištěná odp. voda je odváděna to Čejčského potoka.</p> <p>Realizace ČOV je v současné době nad možností obce - obec je těžce zadlužená (do r. 2020).</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:			
Investiční náklady (mil.Kč):	50.5	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Nezahájeno	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Terezín				
Provozovatel:	Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.				