

List opatření					
Název opatření:	Velké Bílovice, Intenzifikace ČOV Velké Bílovice			ID	DYJ207155
Vliv:	bodove zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	DYJ
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
584983	Velké Bílovice	Velké Bílovice	DYJ_1230		
Kraj:	JMK	ORP:	Břeclav		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
515731	Město Velké Bílovice ČOV	Bílovický p.	4.2	-582509	-1200331
Popis opatření					
<p>Projektovaná ČOV má průměrnou kapacitu 9573 EO, a je navržena na max. týdenní zatížení 17 020 EO (město se nachází ve vinařské oblasti).</p> <p>V rámci rekonstrukce ČOV bude realizováno po etapách:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lapák písku, selektor rozdělovací objekt před AN, 3 AN, dmychána, 2 DN, odtok z ČOV, a usazovací nádrž 1 (UN 1)</li> <li>- přírodní stoka, lapák štěrku, rekonstrukce ČS, jemné česle, UN 2</li> <li>- zahuštění a odvodnění kalu odstředivkou, US 3</li> <li>- dešťová zdrž (DZ) a čerpací stanice</li> </ul> <p>Je navrženo chemické srážení fosforu, na odtoku z ČOV mikrosíto a rekonstrukce měrného žlabu.</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:	15000		
Investiční náklady (mil.Kč):	70.0	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2018	Poznámka:			
Nositel opatření:	Město Velké Bílovice				
Provozovatel:	V - AQUARIUS - B s.r.o.				