

List opatření					
Název opatření:	Radenice, Kanalizace a ČOV Radenice			ID	DYJ207240
Vliv:	bodove zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	DYJ
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
596515	Radenice	Radenice	DYJ_0390		
Kraj:	VYS	ORP:	Velké Meziříčí		
Seznam vypouštění dotčených opatřením:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
Popis opatření					
<p>Řeší se odkanalizování obce Radenice (150 obyvatel) oddílnou splaškovou kanalizací, zakončenou ČOV typu AS-VARIOcomp o kapacitě 150 EO. Celková délka splaškové gravitační kanalizace profilu DN 250 je cca 1806 m, kanalizace tlakové profilu DN 100 je cca 110 m (pro 3 nemovitosti). ČOV - vstupní ČS, balená technologie, měrný objekt - Thomsonův přeliv/ Parshallův žlab.</p> <p>Opatření se nachází v povodí koupací oblasti VN Brno a musí být v souladu s listem opatření typu B "DYJ204001 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod".</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:	150		
Investiční náklady (mil.Kč):	9,1	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Radenice				
Provozovatel:	-				