

List opatření					
Název opatření:	Litenčice, Čištění odpadních vod Litenčice a Strabenice			ID	DYJ207252
Vliv:	bodové zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	DYJ
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
588695	Litenčice	Strabenice	DYJ_0680		
588695	Litenčice	Litenčice	DYJ_0680		
Kraj:	ZLK	ORP:	Kroměříž		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
524681	Městys Litenčice VK	Litavka	3	-554265	-1164585
Popis opatření					
<p>Obce Litenčice a Strabenice plánují vybudování kořenové ČOV.</p> <p>Pro Litenčice – Pro odvádění splaškových OV se navrhuje nová splašková kanalizace (v celém rozsahu zastavěného území obce) ukončená západně pod obcí biologickou ČOV, dimenzovaná pro cca 400 obyvatel – umístění na pravém břehu Litenčického potoka, který je rovněž recipientem vyčištěných OV. Splaškové OV z východní části intravilánu obce (povodí Litavy) jsou podchyceny malou čerpací stanicí a přečerpány do západní části splaškové sítě.</p> <p>Pro Strabenice – Na odvádění splaškových OV se navrhuje nová síť splaškové kanalizace v celém rozsahu zastavěného území obce, ukončená západně pod obcí v biologické ČOV, dimenzované pro cca 80 obyvatel. Recipientem vyčištěných OV je Strabenický potok, který po cca 200 m ústí do Litavky. Orientační rozměry: splašková kanalizace DN 250–300, dl. 1720 m.</p> <p>Opatření musí být v souladu s obecným listem opatření "DYJ207501 - Správné postupy v oblasti ochrany vod jako složky životního prostředí".</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:	700 EO		
Investiční náklady (mil.Kč):	30,0	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Městys Litenčice				
Provozovatel:	Městys Litenčice				