

List opatření					
Název opatření:	Bítovčice, ČOV a kanalizace Bítovčice			ID	DYJ207263
Vliv:	bodove zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	DYJ
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
586897	Bítovčice	Horní Bítovčice	DYJ_0870		
Kraj:	VYS	ORP:	Jihlava		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
Popis opatření					
<p>Splašková kanalizace je navržena z trub PP UR 2, DN 300, DN 250 (gravitační) a HDPE, PE 100, tlaková DN 50 (tlaková) o celkové délce 4 921,0 m. Na trase kanalizace je navrženo celkem 248 revizních šachet a 3 čerpací stanice. Navržená ČOV mechanicko-biologická s kapacitou 523 EO</p> <p>Opatření se nachází v povodí koupací oblasti VN Dalešice a musí být v souladu s listem opatření typu B "DYJ204001 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod".</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:	523		
Investiční náklady (mil.Kč):	65,0	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Bítovčice				
Provozovatel:	Obec Bítovčice				