

| List opatření | | | | | |
|---|---|---------------------------------|------------------------|--------|--------|
| Název opatření: | Zašovice, ČOV a splašková kanalizace Zašovice | ID | DYJ207268 | | |
| Vliv: | bodove zdroje znečištění | Typ LO | A | | |
| Zlepšení ukazatelů: | BSK5, fosfor, dusík, biologické složky | Dílčí povodí | DYJ | | |
| Vazba na územní jednotky: | | | | | |
| Kód obce | Obec | Katastrální území (místní část) | ID vodního útvaru | | |
| 591963 | Zašovice | Zašovice | DYJ_0920 | | |
| Kraj: | VYS | ORP: | Třebíč | | |
| Seznam vypouštění dotčených opatření: | | | | | |
| ID_VHB | Název vypouštění | Název toku | Říční km | JTSK X | JTSK Y |
| | | | | | |
| Popis opatření | | | | | |
| <p>Obec Zašovice vybudovala v minulých letech kanalizační síť nezakončenou čistírnou odpadních vod. Řeší se odvádění splaškových vod pomocí splaškové kanalizace (1 653,09 m) na centrální ČOV f. ASIO AS VARIOcomp 150.</p> <p>Opatření se nachází v povodí koupací oblasti VN Dalešice a musí být v souladu s listem opatření typu B "DYJ204001 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod".</p> | | | | | |
| Parametry: | | | | | |
| Počet nově připojených EO: | | Navrhovaná kapacita ČOV: | 400 | | |
| Investiční náklady (mil.Kč): | 9,0 | Způsob financování: | Dotace + kofinancování | | |
| Stav přípravy: | Projektová fáze | Fondy EU: | | | |
| Předp. datum dokončení opatření: | 2016-2021 | Poznámka: | | | |
| Nositel opatření: | Obec Zašovice | | | | |
| Provozovatel: | Obec Zašovice | | | | |