

List opatření					
Název opatření:	Újezd u Černé Hory, ČOV a kanalizace Újezd u Černé Hory			ID	DYJ207310
Vliv:	bodove zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	DYJ
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
582557	Újezd u Černé Hory	Újezd u Černé Hory	DYJ_0430		
Kraj:	JMK	ORP:	Blansko		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
Popis opatření					
<p>Stoková síť bude provedena jako splašková, gravitační z potrubí žebrovaného PP DN 250 délky 2 563,0 m s čerpací stanicí na síti ČS1. Výtlač délky 398,8 m z PEHD 090x5,4. Čištění bude zabezpečeno v mechanicko-biologické ČOV se systémem nitrifikace a denitrifikace s aerobní stabilizací přebytečného kalu.</p> <p>Opatření se nachází v povodí koupací oblasti VN Brno a musí být v souladu s listem opatření typu B "DYJ204001 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod".</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:			
Investiční náklady (mil.Kč):	12.0	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Újezd u Černé Hory				
Provozovatel:	Obec Újezd u Černé Hory				