

List opatření					
Název opatření:	Medlov, Kanalizace a ČOV městyse Medlov	ID	DYJ207324		
Vliv:	bodove zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Díleční povodí	DYJ		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
583367	Medlov	Medlov	DYJ_1180		
Kraj:	JMK	ORP:	Židlochovice		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
533631	VhS Čerlinka - Medlov ČOV	Dědinkovský p.	1.5	-556919	-1099090
Popis opatření					
<p>Čistírna odpadních vod - mechanicko – biologická s dlouhodobou aktivací, s nitrifikací a denitrifikací, aerobní stabilizací kalu. Kanalizace – splašková, rozčleněna na tři úseky charakterizované gravitačními páteřními stokami „A“, „B“ a „C“. Součástí kanalizace jsou rovněž výtlačky „V1“ a „V2“. Potrubí gravitačních stok je navrženo z plastového potrubí DN 250 SN8; celková délka gravitačních stok je 3 960,00 m. Výtlačky jsou navrženy z potrubí PE DN 80 o celkové délce 493,0 m.</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:			
Investiční náklady (mil.Kč):	40.0	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:		Poznámka:			
Nositel opatření:	Městys Medlov				
Provozovatel:	-				