

List opatření					
Název opatření:	Nové Město na Moravě, Hlinné - kanalizace	ID	DYJ207068		
Vliv:	bodove zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Díleč povodí	DYJ		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
596230	Nové Město na Moravě	Hlinné	DYJ_0390		
Kraj:	VYS	ORP:	Nové Město na Moravě		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
516921	Obec Řečice VK	Řečický p.	2,2	-633276	-1121331
517491	Obec Radešínská Svatka VK	Bobruvka (Loučka)	47	-631912	-1122115
Popis opatření					
<p>Současný stav stávající kanalizace je nevyhovující. Proto je v městské části uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizační sítě. Splaškové odpadní vody budou přečerpány výtlačkem na ČOV Radešínská Svatka. Tato Čistírna je dostatečně kapacitní a ani po napojení odpadních vod z Hlinného nebude nutná její intenzifikace.</p> <p>Opatření se nachází v povodí koupací oblasti VN Brno a musí být v souladu s listem opatření typu B "DYJ204001 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod".</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	183	Navrhovaná kapacita ČOV:	1200		
Investiční náklady (mil.Kč):	28,9	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016	Poznámka:			
Nositel opatření:	Město Nové Město na Moravě				
Provozovatel:	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Žďár n.S.				