

List opatření					
Název opatření:	Újezd, Splašková kanalizace a ČOV v obci Újezd			ID	DYJ207072
Vliv:	bodove zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	DYJ
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
595012	Újezd	Újezd nad Rokytnou	DYJ_0270		
Kraj:	JMK	ORP:	Znojmo		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
Popis opatření					
<p>Řeší se odvádění splaškových vod z obce Újezd pomocí splaškové kanalizace na ČOV. Navrhovaná délka splaškové kanalizace je 2 077 m se dvěma ČS. ČOV Újezd bude vybavena chemickým srážení fosforu.</p> <p>Opatření se nachází v povodí koupací oblasti VN Výrovce a musí být v souladu s listem opatření typu B "DYJ204001 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod".</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:			
Investiční náklady (mil.Kč):	6.2	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Nezahájeno	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Újezd				
Provozovatel:	Obec Újezd				