

List opatření					
Název opatření:	Věchnov, Kanalizace Věchnov	ID	DYJ207238		
Vliv:	bodove zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Díleční povodí	DYJ		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
596965	Věchnov	Věchnov	DYJ_0350		
Kraj:	VYS	ORP:	Bystřice nad Pernštejnem		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
512071	VAS Žďár nad Sázavou - Bystřice nad P. ČOV	Bystřice (do Svratky)	9,7	-618100	-1121796
Popis opatření					
<p>Řeší se výstavba nové oddílné gravitační splaškové kanalizace v obci Věchnov v profilech DN 250 – celk. délky 1927,0 m a DN 300 – dl. 1295,0 m. Splaškové vody budou svedeny do ČS, ze které bude odpadní voda čerpána výtlačkem DN 110 délky 2631,0 m do šachty č. 118 na kanalizačního řadu „R“ města Bystřice n. P. Odpadní vody budou přivedeny na městskou ČOV.</p> <p>Opatření se nachází v povodí koupací oblasti VN Brno a musí být v souladu s listem opatření typu B "DYJ204001 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod".</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	330	Navrhovaná kapacita ČOV:			
Investiční náklady (mil.Kč):	35,7	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Věchnov				
Provozovatel:	Obec Věchnov				