

List opatření					
Název opatření:	Pohořelice, Velký Dvůr - kanalizace			ID	DYJ207276
Vliv:	bodove zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	DYJ
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
584801	Pohořelice	Velký Dvůr	DYJ_1180		
Kraj:	JMK	ORP:	Pohořelice		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
511872	VaK Břeclav - Pohořelice II ČOV	Jihlava	12.5	-606052	-1183760
Popis opatření					
<p>Řeší se odkanalizování lokality Velký Dvůr oddílnou splaškovou kanalizací, s přivedením splaškových vod na ČOV Pohořelice. Stavba se dotkne Mlýnského a Hornoleského náhonu.</p> <p>Splašková kanalizace je navržena DN 250 o celkové délce 1615,5 m. Odpadní vody budou na ČOV Pohořelice čerpány z hlavní ČS (výkon čerpadla 5,5 l/s) na kanalizační síti. Délka hlavního výtaku (dn 110) je 1725 m. Samostatné objekty (hájovna, lesní správa, ...) budou odkanalizovány tlakovou kanalizací. Je navrženo dalších 8 ČS. Výtaky jsou celkové délky 3073 m.</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:	400		
Investiční náklady (mil.Kč):	6.5	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Město Pohořelice				
Provozovatel:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.				