

List opatření					
Název opatření:	Jaroměřice nad Rokytnou, ČOV a kanalizace v místní části Ratibořice	ID	DYJ207339		
Vliv:	bodove zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	DYJ		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
590754	Jaroměřice nad Rokytnou	Ratibořice na Moravě	DYJ_1130		
Kraj:	VYS	ORP:	Třebíč		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
Popis opatření					
<p>Výstavba nové oddílné splaškové kanalizace délky 2 202 m (z toho 121 m výtlačné potrubí). Výstavba nové čistírny odpadních vod - biologická s mechanickým předčištěním a simultánní aktivací, kapacita 250 EO.</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	208	Navrhovaná kapacita ČOV:	250		
Investiční náklady (mil.Kč):	28,0	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2019	Poznámka:			
Nositel opatření:	Město Jaroměřice nad Rokytnou				
Provozovatel:	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč				