

## List opatření

### Základní charakteristiky opatření

<b>ID opatření</b>	MOV30701240
<b>Název opatření v plánu povodí</b>	Nahošovice - kanalizace a ČOV
<b>Číslo opatření v kapitole plánu povodí</b>	240
<b>Katalogový název opatření</b>	Výstavba kanalizace a ČOV
<b>Katalogové číslo opatření</b>	701
<b>Dílčí povodí</b>	MOV
<b>ID vodního útvaru</b>	MOV_1100
<b>Název vodního útvaru</b>	Moštěnka od toku Dolnonětčický potok včetně po ústí do toku Morava
<b>HMWB</b>	Ne
<b>Kraj</b>	Olomoucký
<b>Obec</b>	Nahošovice
<b>Katastrální území</b>	Nahošovice
<b>Přibližná souřadnice X S-JTSK</b>	-525382,7
<b>Přibližná souřadnice Y S-JTSK</b>	-1141326,03
<b>Říční kilometr</b>	1,09
<b>Program opatření</b>	Ne
<b>Typ opatření</b>	Základní
<b>Podtyp opatření</b>	
<b>Typ listu opatření</b>	A
<b>Vliv 1</b>	Zdroje znečištění - vypouštění komunálních odpadních vod (z komunálních ČOV nebo přímé vypouštění)
<b>Vliv 2</b>	Zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci
<b>Klíčový typ opatření 1</b>	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod
<b>Klíčový typ opatření 2</b>	
<b>Klíčový typ opatření 3</b>	
<b>Jiný klíčový typ (specifikace)</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 1</b>	Biologie: fytobentos
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 2</b>	Biologie: makrozoobentos
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 3</b>	Všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 4</b>	Všeobecné fyzikálně chemické složky: kyslíkové poměry
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 5</b>	Specifický znečišťující látky
<b>Nositel opatření</b>	
<b>Partnerská organizace</b>	
<b>Náklady investiční [tis. Kč]</b>	35 000
<b>Náklady provozní [tis. Kč/rok]</b>	
<b>Způsob financování</b>	Strukturální fondy EU + Národní dotační programy + veřejný rozpočet + vlastní zdroje
<b>Financování z fondů EU</b>	
<b>Možné překážky</b>	Nedostatek finančních prostředků, jiné překážky (vypořádání pozemků)
<b>Efekt na chráněnou oblast 1</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 2</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 3</b>	
<b>Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt</b>	

Lokalizace vlivu: ID vypouštění	537091
Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím
<b>Parametry opatření</b>	
Popis opatření	<p>V obci je vybudována pouze dešťová kanalizace DN 400 – 1000 v celkové délce cca 1 800 m, na kterou je po předchozím předčištění v septicích napojena většina obyvatel obce. Tato kanalizace byla vybudována v 50. a 60. letech z betonových trub. Kanalizace je tvořena čtyřmi samostatnými stokami, z nichž dvě ústí v Nahošovickém potoce, dvě v jeho pravostranném přítoku. Stávající kanalizace je v dobrém technickém stavu. Do kanalizace jsou zaústěny vody z meliorací. Většina domů své odpadní vody předčišťuje v septicích a takto předčištěné vody vypouští do kanalizace. Menší část má jímky na vyvážení.</p> <p>Ve výhledu je navržena nová kanalizace s ukončením na mechanicko-biologické ČOV. Kanalizace v obci je koncipována jako splašková, stávající jednotná kanalizace bude ponechána jako dešťová.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	3. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2025
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2027
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ne
Ukazatel zlepšení 1	Fosfor celkový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,075
LO po realizaci opatření	0,043
Ukazatel zlepšení 2	Dusík amoniakální
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,246
LO po realizaci opatření	0,078
Ukazatel zlepšení 3	Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	1,489
LO před realizací opatření	0,298
Ukazatel zlepšení 4	Fytobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Ukazatel zlepšení 5	Makrozoobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření

Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	