

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	MOV31723222
Název opatření v plánu povodí	Morava, Litovel - PPO 1. etapa
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	MOV_0530
Název vodního útvaru	Morava od toku Třebůvka po tok Bečva
HMWB	Ne
Kraj	Olomoucký
Obec	Červenka; Litovel
Katastrální území	Červenka; Litovel; Víška u Litovle
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-561114
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1108100
Vodní tok	Morava, Mlýnský p., Struska
Program opatření	Ostatní
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Nositel opatření	VPO, obec
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	560 500
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Národní dotační programy
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků; jiné (vypořádání pozemků)
lokalizace vlivu 1: ID OsVPR	MOV_04_01
Lokalizace vlivu 2: ID úseku	MOV_04_01
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	-

Parametry opatření

Popis opatření	<p>V OsVPR se nacházejí obce, Červenka a Litovel, které na svém správním území mají plochy s povodňovým ohrožením případně plochy s nepřijatelným povodňovým rizikem.</p> <p>Stavba sestává z 9 stavebních objektů vzájemně provázaných. Opatřeními vybudovanými v I. etapě se zajistí ochrana zástavby města Litovle do úrovně cca Q20 (336 m³/s), aniž dojde ke zhoršení situace v okolní zástavbě. Tato získá ochranu na úroveň Q100 již v I. etapě. Druhá etapa pak zajistí komplexní ochranu města Litovle na úroveň průtoku Q100, především dokončením objektů souvisejících se severním obtokem.</p>
-----------------------	---

Popis opatření	<p>K usměrnění velkých vod je navržena západní ochranná hráz s regulačními objekty na tocích protékajících městem Litovel – Mlýnském potoku – regulačním objektem, Strusce – nehrazenou spodní výpustí, Moravě – rekonstruovaným jezem se stavidly na elektrárenském náhonu i hlavním korytě a vakovou hradící konstrukcí.</p> <p>Délka zemních hrází bude v I. etapě činit cca 5 300m, je navrženo 8 omezovacích či stavidlových objektů, k rekonstrukci je navrhován 1 jez vč. rybochodu. Součástí je i zvýšení kapacity koryta řeky Moravy.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	1. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	po roce 2026
Opatření na páteřním toku	Ano
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	