

List opatření					
Název opatření:	Otrokovice, Otrokovice - intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace (MO100053)	ID	MOV207012		
Vliv:	bodové zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	MOV		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
585599	Otrokovice	Otrokovice	MOV_1240/MOV_1290		
585599	Otrokovice	Kvítkovice u Otrokovic	MOV_1240/MOV_1290		
Kraj:	ZLK	ORP:	Otrokovice		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
520354	TOMA Otrokovice - ČOV Otrokovice	Morava	177	-532559	-1166621
Popis opatření					
<p>Otrokovice: Některé úseky kanalizace jsou ve špatném technickém stavu a budou rekonstruovány. Kanalizační sběrače včetně převážně většiny hlavních stok mají dostatečnou kapacitu i pro navrhovaný rozvoj města. Na sběrači „B“ z Bahňáku se navrhuje dobudování povodňové čerpací stanice. V rozvojových lokalitách města (severní část) se bude pokračovat v budování jednotné kanalizace převážně napojené na stávající stokovou síť. Na kanalizační síť města Otrokovice bude napojeno výtlačné potrubí OV z Tlumačova a Bělova (na kanalizační síť obce Bělov budou napojeny OV z obcí Nová Dědina a Žlutava). Odpadní vody budou i nadále čistěny na stávající ČOV. Kapacitně je plně dostačující, jisté problémy bude nutno vyřešit z hlediska účinnosti (odbourávání dusíku). ČOV Otrokovice - předpokládá se intenzifikace. Předpokládaná kapacita intenzifikované ČOV bude 12 000 m<sup>3</sup>/d. Orientační rozměry: jednotná kanalizace DN300-1000, délka cca 3860m, splašková kanalizace DN300, délka cca 180m, čerpací stanice splašková, výtlač DN 100, délka cca 200 m, povodňové čerpací stanice, výtlač 2x DN 500, celkem délka cca 200 m, rekonstrukce jednotné kanalizace DN300-500, délka cca 3560m.</p> <p>Kvítkovice: V některých místech jsou nepřístupné kanalizační sady, případně je nutné provést údržbu rámu poklopů. Malá část stok bude rekonstruována. Pro rozvojové lokality navržené v katastru zájmového území se uvažuje s vybudováním úseků jednotné kanalizace, které budou napojeny na stávající kanalizační síť. Orientační rozměry: jednotná kanalizace DN300-400, délka cca 4630 m, rekonstrukce jednotné kanalizace DN300-400, délka cca 150 m. (POP Moravy 2010-2015)</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:			
Investiční náklady (mil.Kč):	100,0	Způsob financování:	dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Nezahájeno	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s.				
Provozovatel:	TOMA a.s. Otrokovice				