

List opatření					
Název opatření:	Uničov, Uničov - kanalizace integrovaných obcí města Uničova – uskupení jih			ID	MOV207051
Vliv:	bodové zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	MOV
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
505587	Uničov	Renoty	MOV_0420		
505587	Uničov	Benkov u Střelice	MOV_0420		
505587	Uničov	Střelice u Litovle	MOV_0420		
505587	Uničov	Dětrichov	MOV_0420		
Kraj:	OLK	ORP:	Uničov		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
531741	MOVO Olomouc - Uničov ČOV	Oskava	19,1	-554318	-1102557
531742	MOVO Olomouc - Uničov Střelice VK	Benkovský potok	14,8		
Popis opatření					
<p>Odpadní vody z obcí Benkov, Dětrichov, Renoty a Střelice budou odkanalizovány pomocí podtlakové kanalizace, napojeny na gravitační systém města Uničova.</p> <p>Odpadní vody z Benkova budou svedeny do kompaktní podtlakové stanice, poté budou čerpány klasickým výtlačkem do podtlakové stanice ve Střelicích, odtud společně s odpadními vodami ze Střelice budou čerpány do výtlačku z Renot – pneumatické čerpání na ČOV Uničov.</p> <p>Obec Renoty bude odkanalizována jednou hlavní podtlakovou hlavní podtlakovou větví. Podtlaková stanice bude umístěna na východním okraji obce, směrem na Dětrichov. Do této podtlakové stanice bude napojen sběrný podtlakový řad odvádějící odpadní vody z Dětrichova.</p> <p>Odpadní vody z obcí Renoty a Dětrichov soustředěné v podtlakové stanici budou pneumaticky čerpány na ČOV Uničov.</p> <p>Obec Střelice bude odkanalizována samostatným podtlakovým řadem zaústěným do podtlakové stanice, umístěné na severním okraji obce, odtud budou odpadní vody klasickým výtlačkem přičerpány do výtlačku z Renot – pneumatické čerpání na ČOV Uničov.</p> <p>Odpadní vody z Dětrichova budou čerpány sběrným podtlakovým řadem do podtlakové stanice Renoty. Odtud budou pneumaticky čerpány, společně s odpadními vodami z Renot, na ČOV Uničov. (viz PRVKUK)</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:			
Investiční náklady (mil.Kč):	27,5	Způsob financování:	dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Město Uničov				
Provozovatel:	Město Uničov				