

List opatření					
Název opatření:	Výkleky, Výkleky - splašková kanalizace a ČOV	ID	MOV207058		
Vliv:	bodové zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	MOV		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
547450	Výkleky	Výkleky	MOV_0520		
Kraj:	OLK	ORP:	Přerov		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
535591	Obec Výkleky VK	Kyjanka	2	-531426	-1127477
Popis opatření					
<p>V obci Výkleky se řeší veřejná tlaková splašková kanalizace (délky 3671 m) a mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (ČOV) umístěná na pravém břehu toku Kyjanka. Systém tlakové kanalizace je tvořen větevnou sítí hlavních výtlačných řadů a vlastních čerpacích stanic s technologickým vybavením. Pro každou připojovanou nemovitost je navržena samostatná čerpací stanice, do které je od nemovitosti napojena domovní gravitační splašková přípojka. Navrženo je 119 čerpacích stanic včetně výtlačků.</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:			
Investiční náklady (mil.Kč):	25,0	Způsob financování:	dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Výkleky				
Provozovatel:	Obec Výkleky				