

List opatření					
Název opatření:	Kunčina, Kunčina – splašková kanalizace	ID	MOV207185		
Vliv:	bodové zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	MOV		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
578282	Kunčina	Kunčina	MOV_0330		
578282	Kunčina	Nová Ves u Moravské Třebové	MOV_0330		
Kraj:	PAK	ORP:	Moravská Třebová		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
531972	VHOS M. Třebová - Moravská Třebová	Třebůvka	32,5	-583599	-1099866
Popis opatření					
<p>Výstavba oddílné splaškové kanalizace v obci Kunčina a Nová Ves u Mor. Třebové (cca 1200 obyv.). Stavba zahrnuje gravitační stoky oddílné splaškové kanalizace, 2 čerpací stanice, 2 výtlačné řady V1, V2. Obec Kunčina bude napojena na kanalizaci Moravská Třebová. Profil splaškových stok je DN 250 a 300. Výtlačky jsou o profilech 63 a 125. Celková délka navržené kanalizace je 13 389,9 m. Z toho výtlač V1 je délky 1 004,9 m, V2 je 143,1 m. Splaškové vody budou likvidovány na stávající ČOV Linhartice/Moravská Třebová.</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	1200	Navrhovaná kapacita ČOV:			
Investiční náklady (mil.Kč):	60,0	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Kunčina				
Provozovatel:	VHOS a.s. Moravská Třebová				