

List opatření					
Název opatření:	Přerov, Kanalizace Lýsky	ID	MOV207202		
Vliv:	bodové zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	MOV		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
511382	Přerov	Lýsky	MOV_0830		
Kraj:	OLK	ORP:	Přerov		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
531751	VaK Přerov - Přerov ČOV Henčlov	Bečva Spojená	7,6	-538637	-1138164
Popis opatření					
<p>Je navrženo vybudování nové splaškové kanalizační sítě (850 m stok DN 250), pod zástavbou bude vybudována nová čerpací stanice s výtlačkem cca dl. 870 m zaústěným do stávajícího kanalizačního přivaděče (výtlač) vedoucího z Prosenic do kanalizační sítě Přerova. Kanalizační výtlač Prosenice - Přerov je majetkem cukrovaru Prosenice. Tato koncepce je v souladu s Plánem rozvoje vodovodu a kanalizací Olomouckého kraje. Technicky je možná i druhá varianta, kdy budou odpadní vody čerpány do gravitační stokové sítě města Přerov u výrobního areálu Emos. Druhá varianta je delší, ale provozně výhodnější. Napojení bude do gravitační sítě, která je v majetku provozovatele. Problém druhé varianty je trasa navrhovaného výtlačku přes pozemky v soukromém vlastnictví, tím i samotná průchodnost trasy územím a nesoulad s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje.</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	210	Navrhovaná kapacita ČOV:			
Investiční náklady (mil.Kč):	40,0	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Město Přerov				
Provozovatel:	Vodárny a kanalizace Přerov, a.s.				