

List opatření

| | | | |
|-----------------|--|--------|-----------|
| Název opatření: | Loučka; výstavba poldru Police, VN Loučka a zkapacitnění koryta (MO130171) | ID | MOV218015 |
| Vliv: | PPO | Typ LO | A |
| Typ opatření: | Suché a polosuché poldry, Víceúčelové vodní nádrže, Úprava toku | DP | MOV |

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

| ID vodního útvaru | Název vodního útvaru | Kód katastru | Název katastru |
|-------------------|---|---------------------------|--|
| MOV_0750 | Loučka od pramene po ústí do toku Bečva | 725315, 609404, 725455 | Police u Valašského Meziříčí, Branky, Poličná |
| ID vodního toku | Název vodního toku | Kód ZSJ | Název obce - ZSJ |
| 10203047 | Loučka | 544621, 541648, 500071 | Police, Branky, Poličná |
| Kraj: | ZLK | | |
| ORP: | Valašské Meziříčí | ř.km od | 3,0 |
| | | ř.km do | 12,84 |

Popis opatření

Výstavba poldru Police- jedná se o poldr se zemní hrází výšky 9 m. Šířka koruny hráze je 4 m. Sklon návodního svahu je navržen 1: 3, sklon vzdušného svahu je 1: 2,5. Pro násyp hráze bude použit materiál zejména ze zemníku na pravém svahu a v prostoru zátop. Převádění extrémních povodňových průtoků ze zdrže pod hráz poldru zabezpečuje boční přeliv, který je situován v prostoru mezi pravobřežním zavázáním hráze a stávající štěrkovou cestou. V prostoru poldru je stálá zvodeň, kóta stálého nadržení je 349,00 m.n.m. je navržena cca 3,0 m nade dnem nádrže.

Vodní nádrž Loučka - Je navrhována soustava obtékaných nádrží, nejméně však dvou, které jsou vzájemně propojeny. Obtokový kanál je napojen na pravostranné přítoky, které patří do CHOPAV Vsetínské vrchy. Nádrže jsou umístěny za sebou podél železniční tratě v km 3,000 – 3,850 toku Loučka.

Zkapacitnění koryta - předpokládá se úprava a stabilizace podélného a příčného profilu koryta toku v úseku km 5,450 – 6,250, km 7,990 – 8,300, km 11,650 – 12,840. Návrh technického řešení spočívá v úpravě koryta toku a sanaci nádrží.

Parametry:

| | Současný stav | Cílový stav | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|--|
| Úroveň protipovodňové ochrany | | Q100 | | |
| Počet ohrožených/ochráněných obyvatel | | 2280 | | |
| Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha) | | | | |
| Škody na majetku při Q ₁₀₀ (mil. Kč) | | 183,46 | | |
| Investiční náklady: | 39,60 | mil. Kč | Způsob financování: | |
| Stav přípravy: | Nezahájeno | | Fondy EU: | |
| Předp. datum dokončení opatření: | 2016 - 2021 | | | |
| Nositel opatření: | Povodí Moravy, s.p. | | | |
| Správce VT: | Povodí Moravy, s.p. | | | |
| Poznámka: | | | | |
| Navrhovatel: | | | | |